

Inspektions- und Wartungsplan

Anlagenbezeichnung:

Rinntyp: DRAINFIX CLEAN

Adresse/ GPS Koordinaten:

Rinnenlänge:

Verschraubung der Abdeckung:

Ja

Nein

Verantwortliche Person:

Dokumentation Inspektions- und Wartungsarbeiten

Nr.	Datum	Inspektion Schütthöhe Filtersubstrat	Inspektion Verfüllung Retentionsraum	Inspektion Analyse Zink- Sättigung	Inspektion Messung der Durchlässigkeit	Wartung Abschälen des Filterkuchens	Pflege Mähen bzw. Entfernung von Gehölzpflanzen	Instandsetzung Austausch komplettes Filtersubstrat	Verantwortlicher
		Eigenkontrolle	Eigenkontrolle	Fachfirma/ -person	Fachfirma/ -person	Fachfirma/ -person	Fachfirma/ -person	Fachfirma/ -person	Unterschrift
		<i>nach stärkerem Regenereignis</i>	<i>nach 1-3 Jahren</i>	<i>spätestens alle 10 Jahre</i>	<i>spätestens alle 10 Jahre</i>	<i>bei Bedarf (siehe Kapitel 6)</i>	<i>bei Bedarf</i>	<i>nach 40 Jahren oder im Havariefall</i>	
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									

Der Inspektions- und Wartungsplan gibt eine grobe Orientierung. Erforderliche Maßnahmen können in der Praxis abweichen. Die Beschreibung der Inspektions- und Wartungsmaßnahmen entnehmen Sie bitte dem Betriebs- und Wartungshandbuch.